重庆市黔江中心医院2号车库监控系统工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

工程造价咨 询 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

审　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程工程量清单汇总表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	C安装工程		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	030507008001	网络摄像机	[项目特征] 1.名称:网络摄像机 2.技术参数及要求:1、图像最大分辨率不低于2560x1440 2、信噪比不小于55dB。 3、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 4、需支持IP66防尘防水。 5、支持DC12V或poe供电 6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7、靶面尺寸为1/2.7英寸 8、无缝接入公安雪亮平台 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试	台	175			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030507016001	人脸识别网络摄像机	[项目特征] 1.名称:人脸识别网络摄像机 2.技术参数及要求:1.全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成 2.支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 3.人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 支持智能资源模式切换：【全景】全结构化；【细节】全结构化，混合目标比对 4.全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等7种属性识别；b)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等12种属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型、非机动车类型、车牌号码、车牌颜色、帽子款式、逆行、载人等18种属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车辆类型、车辆类型、车牌颜色、车牌类型等6种属	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
			性识别 混合目标比对模式：a)支持前端人脸比对；b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入；c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB；d)支持不同人脸库不同时间布防；e)支持非授权名单比对成功报警输出；f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 5.支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 6.全景相机和细节相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 7.AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率 支持人体、车辆轨迹叠加 支持GB35114安全加密 8.传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS,【细节】1/1.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @ (F1.0，AGC ON)；【细节】彩色					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
			0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) 宽动态：120 dB超宽动态 焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】13 mm~52 mm，4倍光学变倍 视场角：【全景】水平：58.4°，垂直：31°，对角线：68.7° 【细节】水平：28.2°~9.7°（广角~望远），垂直：15°~5.3°（广角-远望），对角线：32.3°~10.9°（广角~远望） 红外照射距离：暖白补光，【全景】50 m监控；【细节】30 m人脸 防补光过曝：支持 水平范围：【细节】0~210° 垂直范围：【细节】-15°~22° 水平速度：【细节】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设；水平预置点速度：300°/s 垂直速度：【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688×1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（2688×1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流：Smart265/H.265/Smart264/H.264 子					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			码流：MJPEG/H.265/H.264　第三码流：MJPEG/H.265/H.264 网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据;RJ45网口 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;最大支持512GB 报警输入：1路报警输入 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% RS-485接口：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议； 供电方式：DC：36 V ± 25% 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 除雾：加热除雾 材质：大部分为金属；铝合金ADC12；上盖装饰环、机身装饰环、前球透盖材料为PC，左右侧盖材料为PC+ABS，后球材料为PC+10%gf 尺寸：338 mm × 214 mm × 189 mm 重量：4.9 kg 防护：IP66 3.规格:满足招标文件、招标技术标准、品牌及甲方选型要求，选型满足甲方要求； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030307005001	摄像机支架	[项目特征] 1.名称:摄像机支架 2.材质:铝合金 3.尺寸规格:70×97.1×173.4mm [工作内容] 1.制作、安装	套	175			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040205021001	硬盘录像机	[项目特征] 1.名称:硬盘录像机 2.技术参数及要求:1、具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个 RJ45 2.5Gbps网络接口；2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置24块SATA3.0接口硬盘 2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的 SATA接口硬盘； 3、在单8K模式下，支持选取DP1/DP2两个输出口中的任一个输出口为8K（7680×4320）输出口，HDMI1/HDMI2仍可异源4K（4096×2160）输出；在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2输出异源双8K（7680×4320）视频图像。 4、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 5、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 6、设备支持分组管理，支持将接入的	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 7、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 8、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 9、24*16T 10、满足90天存储 11、无缝接入公安雪亮平台 [工作内容] 1.安装 2.调试					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030507018001	主机电路安全防护系统	[项目特征] 1.系统内容:主机电路安全防护系统 2.技术参数及要求:1、设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，机架式≤1.5U，内置显示屏，标配通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥2路、漏电监测接口≥2路、HDMI接口≥1路、USB接口≥2路、开关量接口≥2路、电源输出接口≥2路国标五孔插座；（提供产品完整实物的清晰照片并加盖投标人鲜章） 2、自带管理平台，支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理，支持远程监控、管理、运维；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标人鲜章） 3、支持监测诊断电流、电压、功率、市电断电、设备漏电和漏电流、防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、温度、湿度、烟雾、水浸；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
			图并加盖投标人鲜章） 4、支持防雷击、防浪涌和主板保护功能，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标人鲜章） 5、内置显示屏≥2.8寸，可查看监测信息和告警信息，屏显内容包括：电流、电压、功率、防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、漏电流、温湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话，维护方式可通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、注册，管理平台端和手机微信公众号端均可查询、故障报修、管理派发工单；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标人鲜章） 6、内置告警扬声器≥1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信和短信告警、管理平台告警；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标人鲜章） 7、支持供电BYPASS功能，即使本机系统出现问题和系统重启也不影响正常输出供电；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标人鲜章） 8、支持监测所连接设备是否漏电，设备漏电流≤25mA可触发报警；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标人鲜章） 9、发生市电停电或断电时，即使无后备电源供电，设备也可发出断电报警； 10、开放API接口，支持与第三方系统对接； 11、设备电源AC220V，额定电流≥16A，额定功率≥4000W； 12、提供三年软硬件保修服务。 13、中标后五日内提交样品。 [工作内容] 1.全系统联调 2.各分系统的联动、参数设置					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030501012001	24口千兆接入交换机	[项目特征] 1.名称:24口千兆接入交换机 2.技术参数、要求:1.规格:86×86，单孔信息面板,阻燃级别：符合UL 94V-0标准要求。 2.插座针脚：RJ45插座内8芯插针镀有50微英寸黄金。色彩管理：至少可提供6种以上不同颜色。 3.性能标准：符合TIA/EIA-568-C.2六类和ISO/IEC-11801 E级标准。传输带宽>250MHz。 4.PoE 应用：符合IEC 60512-99-002性能要求，支持POE++应用。 5.接插次数：导线在最高2.0A的电流下工作时，带电插拔≥2500次。端接方式：T568A或T568B。 6.与86国标底盒配套使用，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露。增加面板后的空间，便于施工。 3.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试	台	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	080802013001	万兆核心交换机	[项目特征] 1.名称:万兆核心交换机 2.技术参数及要求:1、机箱式模块化核心路由交换机,整机接口扩展插槽不低于个8个；本次配置要求：配置2个电源（1+1冗余）、配置千兆电口≥16个，配置千兆光口≥16个，配置万兆光口≥4个（SPF+,支持向下兼容千兆）。 2、交换容量≥50Tbps，包转发性能≥10000Mpps。 3、（1）采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计；（2）前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；（3）支持RIP、RIPng，支持BGP4、BGP4+，支持BFDforVRRP、MPLS，支持OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6，支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡；（4）IPv6功能：支持静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6、等价路由、策略路由，支持VRRPv3、BFD v6、6VPE、IPv6 ACL、NAT64、NAT-PT、DHCP v6、DNS v6、FTP v6、TFTP v6；（5）支持MPLS转发、MPLS L3 VPN/VPLS，支持跨域OPTION A/B/C三种MPLS VPN方式。 4、（1）支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSU和外围设备通过聚合链路连	块	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。记录VSU其中一台设备故障恢复时间；（2）支持基于五元组(源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP源端口、TCP/UDP目的端口、协议类型)的ACL；（3）可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录；（4）支持端口镜像。 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030404022001	SDN控制器	[项目特征] 1.名称:SDN控制器 2.技术参数及要求:1、机箱式模块化SDN控制器,整机接口扩展插槽不低于个8个；本次配置要求：配置2个电源（1+1冗余）、配置万兆光口≥4个（SPF+,支持向下兼容千兆）；配置SDN软件及功能授权，配置SDN管理设备许可300个。 2、SDN功能：（1）SDN配置功能：可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板；（2）支持创建业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；（3）支持通过excel批量导入，支持端口绑定设备区域位置(如楼栋、楼层)；同时支持零配置开局特性；（4）一体机远端模块支持即插即用，零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；（5）故障设备智能零替换：当室内远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置自动下发，无需手动配置；支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。 3、中标供应商签合同前提供SDN功能	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			演示，无法达到SDN功能要求中止合同签订，不返还投标保证金。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线					
9	080903014001	千兆光纤模块	[项目特征] 1.名称:千兆光纤模块 2.技术参数及要求:千兆单模光模块（10KM），LC接口，生产厂家三年免费质保；与交换机同一品牌。 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输	个	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030502007001	光缆24B1	[项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:24B1 3.技术参数及要求:1、具有很好的机械性能、传输特性和温度特性 2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 3、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 4、单根钢丝中心加强芯保证光缆的抗拉强度 5、PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能 4.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接	m	800			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030502007002	光缆4B1	[项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:4B1 3.技术参数及要求:1、具有很好的机械性能、传输特性和温度特性 2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 3、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 4、单根钢丝中心加强芯保证光缆的抗拉强度 5、PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能 4.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接	m	2500			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030502005001	六类网线	[项目特征] 1.名称:六类网线 2.规格:六类网线 3.技术参数及要求:1、铜丝采用无氧铜，导体直径24AWG 2、绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm 3、骨架采用十字型结构 4、护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0±0.3mm 5、直流电阻≤9.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% 6、传播相时延≤536ns/100m（250MHz） 7、特性阻抗100±15Ω（4-250MHz） 8、工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 9、带宽≥250MHz 10、通过第三方权威检测机构链路测试 11、通过第三方权威检测机构全性能测试 12、通过第三方权威检测机构2011/65/EU(RoHS)指令要求 4.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接	m	9000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030503004001	壁挂监控设备箱	[项目特征] 1.名称:壁挂监控设备箱 2.技术参数及要求:1、材质金属 2、600x500x150mm带5位公牛插座 [工作内容] 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地	套	8			
14	030411001002	套接紧定式镀锌钢导管JDG16	[项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG16 2.规格:JDG16 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:满足规范及设计要求 5.包括:防火封堵、接地及跨接线安装、配管刷防火涂料 6.其他描述未详尽:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管路敷设 2.接地 3.防火封堵、防腐刷漆、涂料 4.其他还包括招标文件、相关规范及施工图示全部工作内容	m	4000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	080703010001	光纤配线架	[项目特征] 1.名称:光纤配线架 2.技术参数及要求:1、优质冷轧钢板,表面静电喷涂工艺,产品美观大方; 2、标准19英寸设计，适用于任何标准机架、配线架安装; 3、模块化设计，方便安装设计，自带理线槽，方便理线; 4、伸缩式卡扣门，方便管理。多种高度设计，方便不同容量配置; 5、优质工程塑料，保证产品使用牢固和耐久性; 6、接口卡接式设计，配6盘满配SC耦合器和SC单模尾纤的熔纤盘; 7、接口方向倾斜设计，保证光纤的弯曲半径，避免光学对人体的伤害 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.本体安装、测试 3.接地 4.连接 5.标识 6.运输	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	030502015001	光缆终端盒	[项目特征] 1.名称:光缆终端盒 2.技术参数及要求:1、进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 2、全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm 3、背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 4、优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 5、包含4个SC耦合器及4条SC尾纤 [工作内容] 1.接续 2.测试	个	26			
17	030502001001	机柜	[项目特征] 1.名称:机柜 2.技术参数及要求:1、SPCC优质冷轧钢板,厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.0mm. 2、静载承重800KG,表面脱脂、磷化、静电喷塑。 3、主体框架可拆卸,两块侧板，水平支脚四只,重载脚轮四只. 4、 前金属网孔单开门，后金属网孔单开门. 5、配备PDU电源 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	030411004001	RVV-2x4.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-2x4.0 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线	m	500			
19	030411004002	RVV-2x1.5	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-2x1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线	m	1000			
20	030404018001	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.技术参数及要求:1、总开 DZ15LE-100/4901100A 1只 2、分开 DZ475-63/3P C63A 3只 3、分开 DZ475-32/2P C32A 3只 4、400X500X140(宽X高X深)mm [工作内容] 1.本体安装 2.接地	台	1			
21	030501010001	光纤收发器	[项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.技术参数及要求:1、1000MB 2、1光四电（POE） [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试	套	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	030412008001	立杆 Φ114xΦ89x3米	[项目特征] 1.名称:立杆 2.立杆的材质及高度:定做尺寸：Φ114xΦ89x3米 3.基础形式、浇筑材质:220x220mmC25混凝土基础 4.杆座材质、规格:满足设计与规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计与规范要求 6.接地要求:满足设计与规范要求 7.其它:满足招标文件、图纸及规范要求 [工作内容] 1.基础浇筑 2.立杆 3.杆座安装 4.焊、压接线端子 5.铁构件安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地	套	13			
23	040205015001	防水监控箱	[项目特征] 1.类型:防水监控箱 2.材质、规格尺寸:采用不锈钢材质，门禁报警，门锁 3.技术参数:5000mm*350mm*1、材质金属 2、500*400*300挂墙固定带元器件、5位公牛插座 [工作内容] 1.安装 2.调试	台	13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	030502009001	跳线	[项目特征] 1.名称:跳纤 2.技术参数及要求:1、依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性 2、重复性好，耐久性≥1000 次 3、互换性好，插入损耗≤0.2dB 4、低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求 5、高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线	条	64			
本页小计								
合 计								

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
本页小计								
合　计								

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	15000	明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			15000	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	15000	不可预见费暂按15000.00元计算，结算时按实际发生计算
合　　计			15000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-11-6

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统　　第 1 页　共 1 页

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
1						
本页小计						—
合　　计						—

注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				